



Ministero dell'Istruzione e del Merito

IIS "Giulio Casiraghi" – Liceo classico, linguistico e scientifico
Via Gorkj, 106 – Parco Nord - 20092 Cinisello Balsamo (Milano)
Tel: C - 02/6173828 - Codice IPA istsc_miis00100b

Al personale Docente
Agli studenti
Al personale ATA
Agli Atti
Al Sito
E p.c. al DSGA

Oggetto: Indicazioni riguardanti la sicurezza dei locali in uso

A seguito di sopralluogo effettuato dalla ATS Milano Città Metropolitana -Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria – in data odierna, sono state rilevati alcuni possibili pericoli per il personale e gli studenti che frequentano la struttura.

In attesa che l'Ente proprietario dell'immobile risolva definitivamente le cause di possibile pericolo, con la presente si forniscono alcune indicazioni che possano prevenire possibili incidenti:

- i parapetti delle rampe delle scale e nei corridoi prospicienti il vuoto non rispettano l'altezza minima prevista, si invita pertanto il personale e gli studenti, al passaggio in queste parti dell'edificio **di osservare la dovuta prudenza e soprattutto a non sporgersi;**
- i serramenti posti nelle aule al piano terra risultano apribili con rotazione orizzontale a 360 gradi senza alcun meccanismo di blocco, pertanto possono risultare pericolose in quanto non è possibile bloccare questa rotazione, si chiede ai docenti e agli studenti delle aule interessate ad usare temporaneamente solo le finestre poste dietro agli arredi, tali mobili infatti proteggono da possibili colpi che si possono ricevere nel caso la finestra dovesse ruotare autonomamente.

Tali disposizioni andranno osservate fino a nuova comunicazione e comunque fino a che non siano state eliminate le cause di pericolo.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Delio Pistolesi
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme connesse)